



- ☑ R Optyczna czujka dymu OP-320A z gniazdem SO-320 i podstawą SOA320.
- ☑ R Ręczny ostrzegacz pożarowy MT-320A
- ☑ R Sygnalizator akustyczny SA-K

UWAGA:
 Dopuszczona jest inna kolejność podłączania czujek (inne trasy oprzewodowania) - jednak przy zachowaniu opisów fizycznego rozmieszczenia elementów obiektu w centrali pożarowej, oraz odległości od instalacji elektrycznych min. 0,5m (jeśli to niemożliwe należy zachować maksymalne odległości). Przewody typu YnTKSY 2x2x0,8.

Zakład Konserwacji Gaśniczych i Urzędzeń Gaśniczych 26-600 Radom, ul. Krakowska 6		Obiekt: Hotel przy DPS w Radomiu przy ul. Struga		Temat: Plan instalacji sygnalizacji pożaru - 1 piętro	
Projektował:	mgr inż. Andrzej Karcz upr. D 427/97	Podpis:		DATA:	05-2004
				SKALA	1:100
				Nr rysunku:	2