



Optyczna czujka dymu OP-320A z gniazdem SO-320 i podstawą SOA320.

Ręczny ostrzegacz pożarowy MT-320A

Sygnalizator akustyczny SA-K

**UWAGA:**

Dopuszczona jest inna kolejność podłączania czujek (inne trasy oprowadzania) - jednak przy zachowaniu opisów fizycznego rozmieszczenia elementów w centrali pożarowej, oraz odległości od instalacji elektrycznych min. 0,5m (jeśli to niemożliwe należy zachować maksymalne odległości).

Zakład Konserwacji Gaśnic i Urządzeń Gaśniczych 26-600 Radom, ul. Karłowca 6		Obiekt: Hotel przy DPS w Radomiu przy ul. Struga		Temat: Plan instalacji sygnalizacji pożaru - 2 piętro	
Projektował: mgr inż. Andrzej Karcz upr. D 427/97		Podpis:		DATA: 05-2004	
		SKALA 1:100		Nr rysunku: 3	